

# République Islamique de Mauritanie

Honneur-Fraternité-Justice



**Ministère de l'Energie et du Pétrole**

**Société Mauritanienne d'Electricité**



**Groupe SOMELEC**

**Demande de cotation à compétition ouverte**

**DCCO N° : 34/CAE/2026**

**Pour l'acquisition de Transformateurs HTA/BT 160 kVA sur  
poteaux H61- 15/0,4 kV et 33/0,4 kV**

**Août 2026**

## **Partie 1 : Procédure de la Demande de cotation à compétition ouverte**

### **1) Objet de la Demande de cotation :**

Le Groupe-SOMELEC lance une Demande de cotation à compétition **ouverte** pour l'acquisition de Transformateurs HTA/BT 160 kVA sur poteaux H61- 15/0,4 kV et 33/0,4 kV, conformément aux spécifications indiquées dans la Partie 3.

### **2) Documents constitutifs de la Demande de cotation**

La présente Demande de cotation à compétition ouverte est composée des documents suivants :

- **Partie 1** : Procédure de la Demande de cotation à compétition ouverte
- **Partie 2** : Formulaires de soumission ;
- **Partie 3** : Liste des fournitures, Calendrier de livraison, Spécifications techniques, bordereau des prix
- **Partie 4** : Projet de contrat.

L'avis d'appel à concurrence publié ne fait pas partie des documents constitutifs de la présente Demande de cotation à compétition ouverte. En cas de contradiction entre une ou plusieurs indications dudit avis et une ou plusieurs indications de la présente Demande de cotation, ces dernières prévalent.

### **3) Prix**

Le Soumissionnaire soumettra sa Lettre de soumission et les Bordereaux de prix en remplissant les formulaires fournis dans la Partie 2, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format de remplacement ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés.

### **4) Monnaie de l'offre**

Les Soumissionnaires installés en Mauritanie sont tenus de libeller leurs prix en Ouguiya (MRU). Les Soumissionnaires étrangers sont autorisés à libeller leurs prix en une ou plusieurs monnaies convertibles sans dépasser trois (3) monnaies étrangères.

### **5) Présentation des offres**

L'offre doit comprendre ce qui suit :

**i. Une offre technique comprenant notamment :**

- Les spécifications techniques des fournitures proposées (elles doivent être conformes aux spécifications indiquées dans la Partie 3 de la présente Demande de cotation et le cahier de charge joint) ;
- Toute autre documentation technique que le fournisseur juge nécessaire d'inclure dans l'offre technique ;
- Les preuves de la qualité des fournitures proposées. Ces preuves doivent comprendre :
  - Une attestation prouvant l'originalité du matériel (autorisation du fabricant)
  - Les formulaires inclus dans la Partie 2 autres que ceux de la Lettre de soumission et du Bordereau des prix dûment remplis ;

ii. Une offre financière comprenant :

- La Lettre de Soumission établie conformément au modèle figurant dans la Partie 2 ;
- Le Bordereaux de prix établi conformément au modèle figurant dans la Partie 2.

**Sous peine de rejet de l'offre**, les Soumissionnaires sont tenus d'exprimer leurs prix figurant dans l'offre financière (dans la Lettre de soumission et dans le Bordereau des prix) en prix CIP/Entrepôt du Groupe SOMELEC Nouakchott Mauritanie (Incoterms 2020 CCI).

L'évaluation et la comparaison des offres s'effectueront sur la base du prix CIP/Entrepôt du Groupe SOMELEC – Nouakchott- Mauritanie (Incoterms 2020 CCI).

L'offre doit être fournie en **une copie originale papier et une copie électronique (Obligatoire)**.

Sous peine de rejet de l'offre, l'offre technique et l'offre financière doivent être contenues dans une enveloppe fermée sur laquelle doit inscrit ce qui suit :

**Monsieur le Président de la Commission des Achats d'Exploitation du Groupe-SOMELEC**  
**« Demande de cotation à compétition ouverte pour l'acquisition de Transformateurs HTA/BT 160 kVA sur poteaux H61- 15/0,4 kV et 33/0,4 kV, (DCCO N° : 34/CAE/2026). »**

4ème étage  
Avenue Boubacar Ben Amer. B.P.355  
Téléphone Fixe : +222 45 29 03 89  
Email : [cmsomelec@gmail.com](mailto:cmsomelec@gmail.com)  
Nouakchott (Mauritanie)

**6) Date limite de réception des offres**

Le pli fermé contenant l'offre technique et l'offre financière doit être reçu au plus tard **le 10/08/2026 à 12 heures heure locale** à l'adresse mentionnée ci-dessus.

**7) Ouverture des offres :**

Les plis fermés contenant les offres techniques et les offres financières seront ouverts en séance publique de la Commission des Achats d'Exploitation (CAE) **le 10/08/2026 à 12heure30 heure locale** à l'adresse ci-après :

**« Direction Générale de la SOMELEC**  
**Commission des Achats d'Exploitation**  
**Avenue Boubacar Ben Amer. B.P.355**  
**Nouakchott (Mauritanie) »**

Les Soumissionnaires intéressés sont autorisés à assister à la séance d'ouverture des offres.

**8) Procédures d'évaluation des offres :**

L'évaluation des offres sera effectuée comme suit :

## **Étape 1 : Évaluation de la conformité de l'offre**

La CAE procédera à l'évaluation de la conformité des offres sur la base de ce qui suit :

- a)** Vérification que le soumissionnaire s'est conformé aux exigences énoncées aux points i et ii de l'article 5 ci-dessus ;
- b)** Vérification du respect du calendrier de livraison exigé ;
- c)** Vérification de la conformité formelle de l'offre et de l'exhaustivité des documents fournis.

Les soumissionnaires dont les offres sont jugées non conformes pour l'essentiel seront écartés à ce stade.

## **Étape 2 : Évaluation des offres financières**

La sous-commission n'évaluera que les offres financières des soumissionnaires dont les offres ont été jugées conformes à l'étape 1.

L'évaluation financière sera effectuée suivant l'ordre chronologique qui suit :

- i.** Vérification que le soumissionnaire s'est conformé aux exigences énoncées au point ii. de l'article 5 ci-dessus ;
- ii.** Correction des erreurs arithmétiques comme suit :
  - En cas de contradiction entre le prix unitaire et le prix total, le prix unitaire fera foi ;
  - En cas d'erreur dans les totaux, les sous-totaux feront foi ;
  - En cas de contradiction entre le montant en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi.
- iii.** Conversion des offres libellées en monnaie(s) étrangère(s) en Ouguiya (MRU) sur la base du taux de la Banque Centrale à la date limite de dépôt des offres ;
- iv.** Classement des offres par ordre croissant des prix évalués et identification du soumissionnaire le moins disant.

## **Étape 3 : Évaluation technique**

La sous-commission procédera à l'évaluation technique et à la vérification de la qualification du soumissionnaire classé premier à l'issue de l'étape 2 (offre la moins disante).

Cette évaluation sera effectuée sur la base de ce qui suit :

- a)** Vérification de la conformité de l'offre technique aux dispositions figurant dans la Partie 3 de la présente Demande de cotation et du cahier de charges joint, notamment la conformité des fournitures proposées aux spécifications techniques exigées ;
- b)** Vérification de la fourniture des preuves de la qualité des fournitures conformément aux exigences du dossier, notamment (autorisation du fabricant ; certificats ou documents attestant la qualité et l'origine des produits) ;

l'offre du soumissionnaire le moins disant est jugée non conforme pour l'essentiel, elle sera rejetée.

La sous-commission procédera alors à l'évaluation du soumissionnaire deuxième moins disant, selon la même procédure, et ainsi de suite jusqu'à l'identification d'un soumissionnaire dont l'offre est jugée conforme et qualifiée.

**9) Attribution du marché :**

La Commission attribuera le marché au soumissionnaire le moins disant dont l'offre aura été jugée conforme aux exigences techniques et qualifiée à l'issue de l'étape 3. En cas de non-conformité ou de non-qualification, elle procédera à l'examen du soumissionnaire classé deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à l'identification d'un soumissionnaire qualifié.

Le montant du marché sera égal au montant proposé dans la Lettre de soumission auquel les corrections des erreurs arithmétiques éventuelles ont été appliquées.

Tout Soumissionnaire qui n'acceptera pas les corrections des erreurs arithmétiques sera écarté.

**10) Signature du contrat**

Le contrat sera signé sur la base du projet de contrat figurant dans la **Partie 4** (après avoir inséré les informations manquantes fournies par l'attributaire du marché).

**Aucune négociation du contrat ne sera effectuée.**

**11) Notification du contrat**

Une fois signé par les deux parties, le contrat sera notifié par la SOMELEC à l'Attributaire du marché dans les délais les plus courts.

**12) Suite à donner :**

La SOMELEC se réserve le droit de ne pas donner de suite ou de ne donner qu'une suite partielle à la présente Demande de cotation.



## Partie 2 : Formulaire de soumission

### Lettre de soumission

*INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRES AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE*

*Le Soumissionnaire devra remplir la lettre ci-dessous avec son entête, indiquant clairement le nom et l'adresse commerciale complets.*

*Notes : le texte en italiques est destiné à faciliter la préparation des formulaires et devra être supprimé dans les formulaires d'offres]*

**Date de soumission :** *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

**Demande de Cotation :** *[insérer le numéro et l'objet de la Demande de cotation]*

**Avis d'appel à concurrence :** *[insérer le numéro et la date de l'Avis d'appel à concurrence]*

**À : SOMELEC, Mauritanie**

Nous, les soussignés attestons que :

- a) Nous avons examiné la Demande de cotation numéro ....., y compris l'amendement/ les amendements éventuels No. : *[insérer les numéros et date d'émission de chacun des amendements]* ; et n'avons aucune **réserve** à leur égard ;
- b) nous nous engageons à fournir, **conformément** à la Demande de Cotation, les Fournitures et Services connexes ci-après : *[insérer une brève description des Fournitures et Services connexes]* dans un délai de *[insérer le délai en jours calendaires]* à compter de la date de notification du contrat.
- c) le **montant total** de notre offre, y compris tout rabais éventuel est de : *[insérer le montant total de l'offre en lettres et en chiffres, en précisant les divers montants et monnaies respectives]* ;
- d) notre offre demeurera **valide pendant une période** de quatre vingt dix (90) jours calendaires à compter de la date limite du dépôt des offres; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période;
- e) nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire à plus **d'une offre** dans le cadre de la présente Demande de cotation;
- f) il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la notification d'attribution du Marché que vous nous adresserez, tiendra lieu d'engagement ferme entre nous, jusqu'à ce qu'un marché soit formellement établi et signé;
- g) nous comprenons que vous n'êtes pas tenu d'accepter l'offre évaluée la moins-disante ou toute offre que vous avez pu recevoir ;
- h) nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d'assurer qu'aucune personne agissant pour nous ou en notre nom ne s'engage dans des pratiques de Fraude ou de Corruption.

Nom du Soumissionnaire *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

Nom de la personne signataire de l'offre *[insérer le titre/capacité complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer la capacité du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Dûment habilité à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

## Bordereaux de prix

| Item | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantité | Prix unitaire<br>(CIP/entrepôt de<br>la SOMELEC à<br>Nouakchott) | Prix total<br>(CIP/entrepôt de<br>la SOMELEC à<br>Nouakchott) | Délai de<br>livraison |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | Transformateur HTA/BT 160 kVA - 33/0,4 kV type sur poteau (H61) - immergé dans l'huile minérale sans PCB, enroulement Cuivre/Cuivre couplage Dyn11, étanche à remplissage total, traversée HTA en porcelaine équipé d'un changeur de prise hors tension à +2*2,5 % conforme à la norme CEI 60076 et aux spécifications techniques ci-jointes | 6        |                                                                  |                                                               |                       |
| 2    | Transformateur HTA/BT 160 kVA - 15/0,4 kV type sur poteau (H61) - immergé dans l'huile minérale sans PCB, enroulement Cuivre/Cuivre couplage Dyn11, étanche à remplissage total, traversée HTA en porcelaine équipé d'un changeur de prise hors tension à +2*2,5 % conforme à la norme CEI 60076 et aux spécifications techniques ci-jointes | 8        |                                                                  |                                                               |                       |

### Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire

*[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]*

Date : *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

DCCO No : *[insérer le numéro de DCCO]*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nom du Soumissionnaire : <i>[insérer le nom légal du Soumissionnaire]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. En cas de groupement, noms de tous les membres : <i>[insérer le nom légal de chaque membre du groupement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Pays où le Soumissionnaire est légalement enregistré : <i>[insérer le nom du pays d'enregistrement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Année d'enregistrement du Soumissionnaire : <i>[insérer l'année d'enregistrement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d'enregistrement : <i>[insérer l'adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d'enregistrement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire :<br>Nom : <i>[insérer le nom du représentant du Soumissionnaire]</i><br>Adresse : <i>[insérer l'adresse du représentant du Soumissionnaire]</i><br>Téléphone/Fac-similé : <i>[insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du Soumissionnaire]</i><br>Adresse électronique : <i>[insérer l'adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]</i> |
| 7. Ci-joint copie des originaux ou de copies certifiées conformes des documents ci-après :<br><i>[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]</i><br><input type="checkbox"/> Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme<br><input type="checkbox"/> En cas de groupement, accord de groupement                                                                                   |

### Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

*[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau doit être rempli par chaque membre/partenaire du groupement.]*

Date insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]

DCCO No : [insérer le numéro de DCCO]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nom du Soumissionnaire : <i>[insérer le nom légal du Soumissionnaire]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Nom du membre du groupement : <i>[insérer le nom légal du membre du groupement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Pays où le membre du groupement est légalement enregistré : <i>[insérer le nom du pays d'enregistrement du membre du groupement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Année d'enregistrement du membre du groupement : <i>[insérer l'année d'enregistrement du membre du groupement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d'enregistrement : <i>[insérer l'adresse légale du membre du groupement dans le pays d'enregistrement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement :<br>Nom : <i>[insérer le nom du représentant du membre du groupement]</i><br>Adresse : <i>[insérer l'adresse du représentant du membre du groupement]</i><br>Téléphone/Fac-similé : <i>[insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du membre du groupement]</i><br>Adresse électronique : <i>[insérer l'adresse électronique du représentant du membre du groupement]</i> |
| 7. Ci-joint copie des originaux ou de copies certifiées conformes des documents ci-après :<br><i>[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]</i><br>- Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme                                                                                                                                                                                                          |



**Partie 3 : Liste des fournitures, Calendrier de livraison, Spécifications techniques, bordereau des prix**

**Bordereau des prix et Calendrier de livraison**

| <b>Item</b> | <b>Désignation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Quantité</b> | <b>Date de livraison<br/>au plus tard</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 1           | Transformateur HTA/BT 160 kVA - 33/0,4 kV type sur poteau (H61) - immergé dans l'huile minérale sans PCB, enroulement Cuivre/Cuivre couplage Dyn11, étanche à remplissage total, traversée HTA en porcelaine équipé d'un changeur de prise hors tension à +2*2,5 % conforme à la norme CEI 60076 et aux spécifications techniques ci-jointes | 6               | <b>10 jours</b>                           |
| 2           | Transformateur HTA/BT 160 kVA - 15/0,4 kV type sur poteau (H61) - immergé dans l'huile minérale sans PCB, enroulement Cuivre/Cuivre couplage Dyn11, étanche à remplissage total, traversée HTA en porcelaine équipé d'un changeur de prise hors tension à +2*2,5 % conforme à la norme CEI 60076 et aux spécifications techniques ci-jointes | 8               | <b>10 jours</b>                           |

# Spécifications techniques

## Fiche Technique pour les transformateurs HTA/BT

### 1. Normes et Références

**CEI 60076 : Transformateurs de puissances ;**

**CEI 60214 : Changeurs de prises pour transformateurs ;**

**CEI 60507 : essais de pollution artificielle effectués sur les isolateurs à haute tension destinés aux réseaux à courant alternatif ;**

**CEI 60137 : Traversées isolées pour des réseaux HTA de tension supérieure à 1 kV ;**

**CEI 60296 : Fluides pour applications électrotechniques - Huiles minérales isolantes pour matériel électrique.**

**EN 50386 : Traversées de courant fort pour raccordement au réseau de tension inférieure à 1 kV, pour transformateurs immergés dans un liquide**

### 2. Conditions d'installation

Les transformateurs doivent respecter les conditions de fonctionnement suivantes :

| <u>Item</u> | <u>Désignation</u>          | <u>Marge</u>                |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>1</u>    | <u>Température ambiante</u> | <u>-5°C à 45°C</u>          |
| <u>2</u>    | <u>Humidité relative</u>    | <u>10% à 95%</u>            |
| <u>3</u>    | <u>Environnement</u>        | <u>Salin et poussiéreux</u> |
| <u>4</u>    | <u>Altitude</u>             | <u>&lt; 1000 mètres</u>     |

### 3. Transformateurs HTA/BT sur poteaux (H61)

| N° | Caractéristiques Spécifiques                   |                | Tension 15/0,4 kV                                                              | Tension 33/0,4 kV                                                              |
|----|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <u>Type</u>                                    |                | <u>Immergé dans l'huile</u><br><u>Hermétique à remplissage</u><br><u>total</u> | <u>Immergé dans l'huile</u><br><u>Hermétique à remplissage</u><br><u>total</u> |
| 2  | <u>Installation</u>                            |                | <u>Extérieur</u>                                                               | <u>Extérieur</u>                                                               |
| 3  | <u>Refroidissement</u>                         |                | <u>ONAN</u>                                                                    | <u>ONAN</u>                                                                    |
| 4  | <u>Huile</u>                                   |                | <u>Huile minérale sans PCB</u>                                                 | <u>Huile minérale sans PCB</u>                                                 |
| 5  | <u>Puissance nominale (kVA)</u>                |                | <u>50-100-160</u>                                                              | <u>50-100-160</u>                                                              |
| 6  | <u>Couplage</u>                                |                | <u>Dyn 11</u>                                                                  | <u>Dyn 11</u>                                                                  |
| 7  | <u>Fréquence</u>                               |                | <u>50 Hz</u>                                                                   | <u>50 Hz</u>                                                                   |
| 8  | <u>Nature enroulement</u>                      |                | <u>Cu/Cu</u>                                                                   | <u>Cu/Cu</u>                                                                   |
| 9  | <u>Tension primaire</u>                        |                | <u>15 kV</u>                                                                   | <u>33 kV</u>                                                                   |
| 10 | <u>Tension secondaire à vide</u>               |                | <u>410 V</u>                                                                   | <u>17,5 kV</u>                                                                 |
| 11 | <u>Tension d'isolement</u>                     |                | <u>17,5kV</u>                                                                  | <u>36kV</u>                                                                    |
| 12 | <u>Tension de tenue à fréquence indus.</u>     |                | <u>38 kV</u>                                                                   | <u>70 kV</u>                                                                   |
| 13 | <u>Tension de tenue aux chocs de foudre</u>    |                | <u>95 kV</u>                                                                   | <u>170 kV</u>                                                                  |
| 14 | <u>Noyau</u>                                   |                | <u>Acier Magnétique au Silicium</u><br><u>à Grains Orientés</u>                | <u>Acier Magnétique au Silicium</u><br><u>à Grains Orientés</u>                |
| 15 | <u>Pertes à vide maximale</u><br><u>P0 (W)</u> | <u>50 kVA</u>  | <u>Suivant la norme CEI 60076-</u><br><u>20</u>                                | <u>Suivant la norme CEI 60076-</u><br><u>20</u>                                |
|    |                                                | <u>100 kVA</u> |                                                                                |                                                                                |
|    |                                                | <u>160 kVA</u> |                                                                                |                                                                                |

|           |                                                                   |                                                      |                                                       |                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>16</u> | <u>Pertes en charge maxi (à puissance nominale à 75°C) Pk (W)</u> | <u>50 le VA</u>                                      | <u>Suivant la norme CEI 60076-20</u>                  | <u>Suivant la norme CEI 60076-20</u> |
|           |                                                                   | <u>100 kVA</u>                                       |                                                       |                                      |
|           |                                                                   | <u>160 kVA</u>                                       |                                                       |                                      |
| <u>17</u> | <u>Tension de Court-circuit Ucc %</u>                             | <u>4%</u>                                            | <u>4% à 5 %</u>                                       |                                      |
| <u>18</u> | <u>Traversées HTA</u>                                             | <u>Porcelaine émaillée résistant aux UV</u>          | <u>Porcelaine émaillée résistant aux UV</u>           |                                      |
| <u>19</u> | <u>Niveau isolement Ligne de fuite minimale</u>                   | <u>24/50/125 kV 600 mm</u>                           | <u>36/70/170 kV 900 mm</u>                            |                                      |
| <u>20</u> | <u>Traversées BT</u>                                              | <u>Porcelaine partie conductrice en cuivre étamé</u> | <u>Porcelaine partie 'conductrice en cuivre étamé</u> |                                      |
| <u>21</u> | <u>Position traversées BT</u>                                     | <u>Sortie latérale</u>                               | <u>Sortie latérale</u>                                |                                      |
| <u>22</u> | <u>Accessoires de protection</u>                                  | <u>Eclateur sur les bornes HTA</u>                   | <u>Eclateur sur les bornes HTA</u>                    |                                      |
|           |                                                                   | <u>Bouchon soupape</u>                               | <u>Bouchon soupape</u>                                |                                      |
| <u>23</u> | <u>Changeur de prises</u>                                         | <u>Hors tension à 5 positions ±2x2,5%</u>            | <u>Hors tension à 5 positions ±2x2,5%</u>             |                                      |
| <u>24</u> | <u>Fixation sur poteau</u>                                        | <u>Accrochage avec entraxe 670 mm</u>                | <u>Accrochage avec entraxe 670 mm</u>                 |                                      |

## **Partie 4 : Projet de contrat**

**ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES : Avenue Boubacar Ben Amer. B.P.355  
Nouakchott (Mauritanie)**

**SOMELEC**, Société Mauritanienne d'Electricité dont le siège social est sis à Nouakchott, BP 355, avenue **Boubacar Ben Amer**, ci-après désigné le “**Client**” représentée par Monsieur .....en sa qualité de ....., dûment habilité à l'effet des présentes, et

La société .....ci-après désigné le “**Fournisseur**” représentée par Monsieur ....., en sa qualité de ....., dûment habilité à l'effet des présentes ;

Le Fournisseur et le Client étant ci-après collectivement dénommés les “**Parties**” et individuellement une “**Partie**”.

**IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :**

### **1) Objet**

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions et les obligations réciproques des deux parties

### **2) Fournitures/Prestations**

Les fournitures et les prestations objet du présent contrat sont définies dans la Partie 3 qui fera partie intégrante du contrat.

### **3) Conditions de Mise en vigueur**

Le contrat entre en vigueur dès sa notification au Fournisseur.

### **4) Date de livraison des fournitures**

Le Fournisseur s'engage à fournir au Client les fournitures objet du présent contrat dans un délai maximum de ..... Calendaires à compter de la date de notification du contrat.

### **5) Prix du Marché**

Le Prix du marché est de ..... Ce montant correspond à un prix CIP/Entrepôt de la Société Mauritanienne d'Electricité (Groupe-SOMELEC) à Nouakchott (Incoterms 2020)

### **6) Modalités de Paiement :**

Pour les parties du prix du Marché exprimées en monnaies étrangères, les monnaies de règlement seront les mêmes que les monnaies de l'offre.

### **6.1) Règlement des fournitures**

Pour les parties du prix du Marché exprimées en monnaies étrangères, les monnaies de règlement seront les mêmes que les monnaies de l'offre.

#### **6.1) Règlement des fournitures si le fournisseur est installé à l'étranger :**

Le Règlement des fournitures en provenance de l'étranger sera effectué comme suit :

##### **1ère option :**

(i) Règlement de l'Avance : vingt (20%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) d'un montant équivalent (ii) valable jusqu'à la livraison des Fournitures et (iii) conforme à un format acceptable pour le Client.

(ii) A l'embarquement : Soixante Dix (70%) pour cent du prix du Marché des Fournitures embarquées sera réglé par lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au nom du Titulaire du marché dans une banque de son pays, contre la fourniture des documents à fournir par le fournisseur et qui sont spécifiés à la clause ci-dessous.

(iii) À l'acceptation : dix (10%) pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d'un certificat d'acceptation émis par le Client.

##### **2ème option :**

(a) A l'embarquement : Soixante-dix (70%) pour cent du prix du Marché des Fournitures embarquées sera réglé par lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au nom du Titulaire du marché dans une banque de son pays, contre la fourniture des documents à fournir par le fournisseur et qui sont spécifiés à la clause ci-dessous.

(ii) À l'acceptation : Trente (30%) pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d'un certificat d'acceptation émis par le Client.

#### **6.2) Règlement des Fournitures si le fournisseur est installé en République Islamique de Mauritanie :**

Le Règlement des Fourniture en provenance de la République Islamique de Mauritanie sera effectué en ouguiya (MRU) comme suit :

##### **1ère option :**

i) Règlement de l'Avance : vingt (20%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) d'un montant équivalent (ii) valable jusqu'à la livraison des Fournitures et (iii) conforme à un format acceptable pour le Client.

ii) À l'acceptation : Quatre Vingt (80%) pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d'un certificat d'acceptation émis par le Client.

### **2ème option :**

À l'acceptation : Cent (100%) pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d'un certificat d'acceptation émis par le Client.

**Le fournisseur devra préciser dans son offre laquelle des options choisies.**

## **7 Documents à fournir au Client par le fournisseur**

Les documents d'embarquement et autres documents à fournir par le Fournisseur sont :

- un connaissance maritime non négociable ou un connaissance aérien,
- un certificat d'assurance (montant de l'assurance égal à 110% du montant du marché) ;
- un certificat de garantie du Fabrikant ou du Fournisseur,
- un certificat de conformité des équipements délivré par une agence d'inspection acceptable pour la
- SOMELEC
- les détails relatifs à l'embarquement.

## **8 PENALITE DE RETARD**

En cas de retard d'exécution imputable au fournisseur par rapport au délai contractuel cité à l'article 4 ci-dessus, celui-ci sera passible de pénalités calculées par jours effectifs de retard, vendredi, samedi et jour fériés compris, d'un montant égal à 1/1000ème du montant total du contrat par jour calendaire de retard. La pénalité est plafonnée à 10% du montant du marché. Les pénalités seront appliquées le cas échéant de plein droit et sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

## **9 RESILIATION**

La SOMELEC pourra résilier ce contrat en cas de non-respect par le Fournisseur d'une ou plusieurs de ses obligations après mise en demeure d'une durée minimale de quinze (15) jours.

## 10 Adresses des parties aux fins de notifications

SOMELEC Société mère

Adresse

BP 355 avenue Boubacar Ben  
Amer

Téléphone

.....

e-mail :.....

.....

A l'attention de

Monsieur le Directeur Général

- s'il s'agit du Fournisseur, à :

**Nom du Fournisseur.....**

Adresse

.....

Téléphone

.....

Email :.....

.....

.....

A l'attention de

.....

## 11 Droit applicable et langue du contrat :

Le Contrat est soumis au droit mauritanien et la langue du Contrat est le français.

## 12 Règlement des différends :

Tout différend lié au présent Contrat que les parties ne pourraient régler à l'amiable sera soumis à la conciliation/arbitrage conformément au droit applicable.

**Fait à Nouakchott, le**

Pour le Client

Pour Le

Fournisseur

**Fonction du signataire**

**Fonction du signataire**

**Signature et cachet**

**Signature et cachet**

## **Modèle de garantie de remboursement d'avance**

[À la demande de l'Attributaire, la Banque ou l'organisme financier remplit cette garantie type conformément aux indications en italique]

Date : ..... [insérer la date]

Identification du marché : ..... [insérer l'identifiant]

..... [Nom et adresse de la banque  
d'émission ou de l'organisme  
financier]

Bénéficiaire : ..... [insérer les nom et adresse de l'Autorité contractante]

Date : ..... [Date de délivrance]

Garantie de remboursement d'avance numéro : ..... [insérer No]

Nous avons été informés que ..... [Nom du Titulaire] (Ci-après dénommé « Le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché pour l'exécution de ..... [description des Services] (Ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de remboursement d'avance est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous ..... [insérer le nom de la banque ou l'organisme financier] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de

..... [Insérer la somme en chiffres ; le Garant doit insérer un montant représentant le montant de l'avance consentie] [Insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle au paiement effectif de ladite avance au titulaire du marché.

La présente garantie expire à la réception par nos services soit d'une main levée établie par l'Autorité contractante, soit à la remise de l'originale de la garantie, et toute demande de paiement doit être reçue avant la main levée ou avant la remise de l'originale de la garantie.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n° ..... du .....

Nom : ..... [nom complet de la personne habilitée]

Titre : ..... [Fonctions de la personne signataire] [ajouter autant de noms et de signatures que nécessaire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du ..... jour de ..... [Insérer la date]